

## HATÁROZAT

A Szabadhajdú Közművelődési Média és Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 4. szám) (Adószám: 14030251-2-09) (a továbbiakban: Ügyfél) a **4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 4. szám alatti ingatlanon** 2017. szeptember 28-án megtartott tűzvédelmi átfogó ellenőrzésen feltárt hiányosságokkal kapcsolatban

### **a z a l á b b i a k r a k ö t e l e z e m :**

1. Tűzvédelmi jelöléseket hiánytalanul helyezze ki.
2. Tűzoltó készüléket a jogszabályoknak megfelelően tartsa készenlétben.
3. Menekülési útirányt jelző táblát hiánytalanul helyezze ki.
4. A gázmérő helyiségben érvényes felülvizsgálattal rendelkező tűzoltó készüléket tartson készenlétben.
5. A közmű nyitó- és zárószerkezetet jelöléssel lássa el.
6. A rendeltetésnek megfelelően használja a helyiségeket.

**Határidő:** jelen határozatom jogerőre emelkedésétől folyamatosan.

A határozat jogerőssé válik, ha ellene nem fellebbeznek és a fellebbezési határidő letelik, illetve a fellebbezés lehetőségéről lemondtak, vagy a fellebbezést visszavonták.

Az eljárás során ügyfelet terhelő eljárási költség nem merült fel.

A határozat ellen annak közlésétől számított 15 napon belül, a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz címzett, a hatóságomhoz benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezésben nem lehet olyan új tényre hivatkozni, amelyről az ügyfélnek a döntés meghozatala előtt tudomása volt. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezési eljárás illetéke 5.000,- Ft, melyet a fellebbezési iraton illetékbélyeggel, vagy a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10034002-00283621-00000000 számú előirányzat felhasználási-keretszámlájára átutalással, az átutalás közleményrovatában az ügyfél neve, lakcíme vagy székhelye, valamint az ügyszám feltüntetésével kell megfizetni. Ha a fellebbezésnek megfelelően az elsőfokú hatóság a döntést nem módosítja vagy nem vonja vissza, a fellebbezésről az annak elbírálására jogosult Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság dönt. A másodfokú döntést hozó hatóság a sérelmezett döntést, valamint az azt megelőző eljárást megvizsgálja; ennek során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz. A másodfokú döntést hozó hatóság a fellebbezési eljárást megszünteti, ha valamennyi fellebbező a fellebbezési kérelmét visszavonta. A másodfokú döntést hozó hatóság a döntést helybenhagyja, megváltoztatja vagy megsemmisíti.

## INDOKOLÁS

A Hajdúnánási Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2017. szeptember 28-án tűzvédelmi átfogó ellenőrzést tartott az Ügyfél használatában álló 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 4. szám ingatlanon.

**A helyszíni ellenőrzésen az alábbiak kerültek megállapításra:**

1. A fali tűzcsapok, illetve a tűzoltó készülékek tűzvédelmi jelölései hiányosak.
2. A földszinten található folyosón kihelyezett tűzoltó készülék nem volt könnyen megközelíthető helyen.
3. A menekülési útvonalat jelző táblák hiányosan kerültek kihelyezésre.
4. A gázmérő helyiségben nem volt érvényes tűzoltó készülék.
5. A közmű nyitó- és zárószerkezetek nem voltak jelölve.
6. Az elektromos főkapcsoló helyiségében, a kazánházban, illetve a kazánházba vezető folyosón tárolást végeztek.

**A helyszíni ellenőrzés során megállapítottakkal kapcsolatban az alábbi jogszabályokat sértették meg:**

1. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ) 148. § (1) bekezdés alapján: „A 147. §-ban foglaltaknak megfelelő tűzvédelmi jelekkel kell megjelölni az elhelyezett
  - a) tűzoltó készülékeket,
  - b) fali tűzcsapokat, tűzcsapszerelvény-szelektáblákat, a száraz oltóvízvezeték betáplálási és vízkivételi pontjait.”
2. Az OTSZ. 204. § (6) bekezdés alapján: „A tűzoltó-technikai terméket jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően, úgy kell elhelyezni, hogy a tűzoltó készülék a legkedvezőtlenebb helyen keletkező tűz oltására a legrövidebb idő alatt felhasználható legyen, és állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani.”
3. Az OTSZ. 58. § (6) bekezdés alapján: „A menekülési útvonalat biztonsági világítással, menekülési jelekkel és menekülési útirányjelző rendszerrel kell ellátni a XIII. fejezet szerint.”
4. Az OTSZ. 204. § (3) bekezdés a) pontja alapján: „Tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani
  - a) az önálló rendeltetési egységekben legalább szintenként.”
5. Az OTSZ. 179. § (4) bekezdés alapján: „A közmű nyitó- és zárószerkezetét, valamint annak nyitott és zárt állapotát jól láthatóan meg kell jelölni.”
6. Az OTSZ. 190. § (1) bekezdés alapján: „Helyiségben, építményben és szabadterén csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges robbanásveszélyes vagy tűzveszélyes osztályba tartozó anyag tárolható. Az építményben tárolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a tervezéskor alapul vett anyagmennyiséget.”

A fent leírtak alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Döntésem a fenti jogszabályhelyeken alapul.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. § (4) bekezdés a) pontja alapján értesítettem az Ügyfelet az eljárás megindításáról.

Az eljárás során Ügyfelet terhelő eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről nem rendelkezttem.

Határozatom a Ket. 71. § (1) bekezdésén, a tűz elleni védekezésről, műszaki mentésről és tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 11. §-án alapul. Hatáskörömet a Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetékességemet a katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről szóló 43/2011. (XI. 30.) BM rendelet 1. §-a, valamint ugyanezen rendelet 1. melléklete határozza meg.

A Ket. 98. § (1) bekezdése értelmében az első fokon hozott határozattal szemben önálló fellebbezésnek van helye, melyet a Ket. 102. § (1) bekezdése szerint annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amelyik a megtámadott döntést hozta. A Ket. 99. § (1) bekezdése alapján a fellebbezést a döntés közzétételétől számított 15 napon belül lehet előterjeszteni. A fellebbezés elbírálására a Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján az Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság jogosult. A fellebbezési eljárásra a Ket. 102-105. §-a az irányadó. A fellebbezési illeték összegét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése határozza meg.

Hajdúnánás, 2017. október 16.

